



**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА**

ул. 40 лет Октября, 38, г.Снежинск Челябинской области, 456770, Российская Федерация.
Телефон (8-35146) 9-23-28, факс 9-25-45, а/я 90, e-mail:m.a.chebotarev@snzadm.ru

РЕШЕНИЕ

от 27.03.2017 г. № 3.3

Заслушав и обсудив информацию Котляра А.Е. – генерального директора ОАО «Сервис» о выявленных недостатках систем автоматического обнаружения пожара и средств тушения (оборудования пожарных шкафов) в высотных домах при тушении пожара 27 марта 2107 года по адресу: ул.Комсомольская дом 22 квартира 81.

комиссия решила:

1. Информацию Котляра А.Е. принять к сведению.
2. Рекомендовать ОАО «Сервис» организовать взаимодействие с ФГКУ «Специальное управление ФПС №7 МЧС России» в установлении истинных причин неисправности систем.
3. Рекомендовать представителям ОАО «Сервис» и ООО «Движение» совместно с представителями ФГКУ «Специальное управление ФПС №7 МЧС России» провести обследование обслуживаемых высотных домов на предмет исправности систем автоматического обнаружения пожара и средств тушения (оборудования пожарных шкафов). О результатах сообщить на заседании КЧС и ОПБ администрации г. Снежинска в мае 2017 года.

Председатель комиссии
Глава администрации
Снежинского городского округа

И.И. Сапрыкин

Секретарь комиссии,
Старший инспектор Управления ГОЧС
г. Снежинска

М.А. Чеботарёв